



Commune de Champagne
Rue du Village 1
1424 Champagne

Epalinges, le 25.10.2018

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 18-VD-1757

V 1



INTRODUCTION

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Commune de Champagne
Prélèvement du : 15.10.2018 Date arrivée : 16.10.2018
Effectué par : Monsieur Tony GLAUSER
Remarque : L'échantillon n°18-8716 n'a pas été prélevé

ÉCHANTILLON(S)

18-8716		--
ÉCHANTILLON(S)		
18-8712	Eau de source Source - Champagne, EB-S1 - Captage Saint-Maurice - Conduite d'amenée à la station de traitement - Eau brute	--
18-8714	Eau de boisson après traitement pp - pp-Champagne, ET-ST/P1 - Station de traitement et pompage - Robinet sur cylindre UV - Après traitement	Conforme
18-8715	Eau de boisson dans le réseau de distribution pp - pp-Champagne, F01 - Fontaine; Rue des Paquières 2	Conforme

RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon : 18-8712

Secteur : Source - Champagne Prélèvement : 15.10.2018
Lieu de prélèvement : EB-S1 - Captage Saint-Maurice - Conduite d'amenée à la station de traitement - Eau brute
Dénomination spécifique : Eau de source

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	1 UFC/ml		
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	non décelé		
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	non décelé		

N° d'échantillon : 18-8714

Secteur : pp - pp-Champagne Prélèvement : 15.10.2018
 Lieu de prélèvement : ET-ST/P1 - Station de traitement et pompage - Robinet
 sur cylindre UV - Après traitement
 Dénomination spécifique : Eau de boisson après traitement

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	0 UFC/ml	max. 20	
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	non décelé	max. 0	
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	non décelé	max. 0	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 18-8715

Secteur : pp - pp-Champagne Prélèvement : 15.10.2018
 Lieu de prélèvement : F01 - Fontaine; Rue des Paquières 2
 Dénomination spécifique : Eau de boisson dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	3 UFC/ml	max. 300	
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	non décelé	max. 0	
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	non décelé	max. 0	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 18-8716

Dénomination spécifique : Code non défini Prélèvement : 15.10.2018

ÉMOLUMENTS

Les émoluments comprennent les frais d'analyses et les frais administratifs. Une facture vous parviendra prochainement par courrier séparé.

Émoluments : 307.00 CHF (Montant HT)

REMARQUE

L'échantillon n°18-8716 n'a pas été prélevé

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

LE CHIMISTE CANTONAL

P.O. 