

Préavis pour le contrôle LVLEne n°241714

Votre numéro de référence: 227446

Bâtiment

Affectation principale (selon catégories SIA 380/1): écoles

Nature des travaux: bâtiment à construire

N° de parcelle: 225

Chemin de la Vidéride

1424 Champagne

Maître de l'ouvrage

Commune de Champagne

Rue du Village 1

1424 Champagne

tél: 024 436 04 20

courriel: champagne@champagne.ch

Auteur du justificatif

Timbatec ingénieurs bois SA

Avenue de la Gare 49

2800 Delémont

tél: 058 255 15 40

courriel: delemont@timbatec.ch

Documents	Conforme	Non conforme
justificatif SIA380/1:2009		X
coefficients U	X	
EN-VD	X	
EN-2b	X	
EN-3	X	
EN-VD72	X	
EN-12	X	
EN-13	X	

Remarque

Le chauffage au sol pour les éléments M8, M14 et M18 n'a pas été correctement introduit dans le bilan thermique (pas de code C3 ou C4). Le préavis est positif car la marge entre les besoins de chaleur pour le chauffage et la valeur-limite est suffisante pour compenser cette erreur.

Préavis: positif

Ce préavis résulte d'un contrôle en partie systématique et en partie par pointage. Bien que cette méthode permette de détecter la majorité des non conformités, ce préavis ne garanti pas la conformité totale du dossier à la LVLEne.

La Côte-aux-Fées, le 15 février 2024

Contrôleur: Nathanaël Alber